

## Veröffentlichungspflichten der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen nach der Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen

Stand: 31.12.2020

§ 17 Abs. 2 Nr. 1  
Jahreshöchstlast: 5.308 kW am 11.12.2020 um 11:30 Uhr  
Jahresarbeit: 27.773.873 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 2  
Netzverluste: 2.306.864 kWh; 8,18 %

§ 17 Abs. 2 Nr. 5  
Höchstentnahmelast  
aus vorgelagerter Netzebene: 3.588 kW am 06.03.2020 um 09:45 Uhr  
Bezug aus vorgelagerter Netzebene: 15.778.272 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 6  
Summe der Einspeisungen MS: 9.653.910 kWh  
Summe der Einspeisungen NS: 817.532 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 7  
Verlustenergie: 2.306.864 kWh  
Preis der Verlustenergie: 115.813 €

§ 12 Abs. 3  
entfällt (weniger als 100.000 Kunden)

§ 15 Abs. 4  
entfällt (kein Übertragungsnetz)

§ 12 Abs. 3  
Mehr und Mindermengen werden entsprechend dem VDN-Leitfaden abgerechnet